



182212050002
2018.09.07-2024.09.06



重庆欧鸣检测有限公司

检测报告


编号：22HJWT007

项目名称：重庆市第四人民医院
(重庆市急救医疗中心)
废气检测

委托单位：重庆市第四人民医院
(重庆市急救医疗中心)


检测类别：委托检测

报告日期：2022年1月18日



声 明

1.重庆欧鸣检测有限公司遵守国家有关法律法规和标准规范,在监测服务过程中,坚持客观、真实、公正的原则,并对出具的《检测报告》承担法律责任。

2.检测报告无本公司专用章或检测检验专用章、章及骑缝章无效。

3.检测报告内容涂改无效;无编制人、审核人、签发人签字无效。

4.委托方如对本检测报告有异议,须于收到本检测报告十五日内向本公司提出,逾期不予受理。

5.委托方自行采集的样品,本报告仅对送检样品的检测数据负责,对检测结果不作评价。对不能保存的特殊样品,本单位不予受理。除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

6.未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。经批准复制的检测报告必须全文复制,复制的检测报告未重新加盖本单位专用章无效。

7.未经本公司书面同意,检测报告、数据及本公司名称不得用于商业广告或媒体使用。

8.本检测报告壹式肆份,具有同等效力,叁份送委托单位,壹份由检测机构存档。

9.监督电话:12315 重庆市市场监督管理局;12369 重庆市生态环境局。

地 址:重庆市渝北区翠桃路37号3号楼4层2号

邮 编:401120

电 话:023-67037335

传 真:023-67037335

E-mail: OMjiance@163.com

一、任务由来

受重庆市第四人民医院（地址：重庆市两路口健康路1号）的委托，重庆欧鸣检测有限公司于2022年1月12日对该单位废气进行检测。

二、受检单位基本情况

单位名称	重庆市第四人民医院 (重庆市急救医疗中心)		成立日期	2016年
单位所在地址	重庆市两路口健康路1号			
联系人姓名	张亮	电话	17782283737	
企业法人及代码	马渝 125000004503885327	所属行业	医疗卫生机构	
登记注册类型	事业单位	规模	<input checked="" type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小	
日工作时间	24h	季生产天数	90d	
废气	生产设施名称	天然气锅炉	建成投运时间	2016年
	处理设施名称	/	建成投运时间	/
	设计处理能力	/	实际处理能力	/
	排污口编号	DA001		
	排气筒尺寸	矩形 长：1.2m、宽：0.35m、高：30m、壁厚：2mm		
备注	以上信息均由受检单位提供			

三、检测人员及日期

采样检测时间	2022年1月12日
采样分析人员	罗臻、姜利伟

四、检测基本情况表

检测类型	排污口编号	检测点位及名称	检测频次	检测项目	样品状态
有组织废气	DA001	天然气锅炉 废气排放口(G1)	3次/(点·日) 采样1日	烟气参数、氮氧化物	/
备注	/				


五、检测项目及方法标准

序号	类别	检测项目	检测方法 & 标准	检出限
1	废气	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/
2		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
备注		/		


六、使用仪器设备

序号	仪器设备名称	型号	管理编号	备注
1	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	OM-YQ-183	仪器均在计量 检定/校准有效 期内使用
2	空盒压力表	DYM3	OM-YQ-180	

七、检测布点示意图



图一 废气检测示意图



图三 有组织废气检测布点示意图

八、检测结果


天然气锅炉废气排放口 (G1) 废气检测结果

排污口编号: DA001		排气筒边长(m): 1.2×0.35		排气筒截面积(m ²): 0.42				排气筒高度(m): 30		
采样日期	检测项目	样品编号	温度	含湿量	含氧量	烟气流速	烟气标干流量	实测浓度	排放浓度	排放速率
			℃	%	%	m/s	m ³ /h	mg/m ³	mg/m ³	kg/h
20220112	氮氧化物 (以 NO ₂ 计)	22HJWT007-G1-1-1	99.2	4.11	9.6	3.5	3533	23.3	36	8.23×10 ⁻²
		22HJWT007-G1-1-2	97.8	4.26	9.9	3.2	3306	21.4	34	7.07×10 ⁻²
		22HJWT007-G1-1-3	97.8	4.28	10.2	3.0	3060	19.0	31	5.81×10 ⁻²
		平均值	/	/	/	/	/	/	34	/
		标准限值	/	/	/	/	/	/	≤50	/
参考标准		《锅炉大气污染物排放标准》(DB50 / 658-2016) 重庆市地方标准第 1 号修改单表 3 中燃气锅炉的排放限值。								
备注		当检测结果小于检出限时, 报出结果用“检出限 L”表示, 其排放速率以 N 表示。								

九、检测结论

经检测, 重庆市第四人民医院 (重庆市急救医疗中心) 有组织废气排污口编号 DA001 天然气锅炉废气排放口 (G1) 检测项目氮氧化物符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB50 / 658-2016) 重庆市地方标准第 1 号修改单表 3 中燃气锅炉的排放限值。


以下空白

编制人: 

2022 年 01 月 18 日

审核人: 

2022 年 01 月 18 日

签发人: 

2022 年 01 月 18 日